

## MAINTENANCE LIST OF FIRE ALARM SYSTEM

Add	Khu vực/Area	Tên thiết bị/Name	Số lượng/Quantity	Nội dung công việc/Detail of Work	Ghi chú/Remark
1	Tủ báo cháy trung tâm/Central Fire Alarm Cabinet	Tủ báo cháy trung tâm CI 1145/Central Fire Alarm Cabinet CI 1145	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đầu báo khói tầng 1 /Addressable photoelectric smoker detector_Floor 1	20	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đầu báo khói tầng2 /Addressable photoelectric smoker detector_Floor 2	22	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đầu báo khói tầng 3 /Addressable photoelectric smoker detector_Floor 3	8	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Chuông tầng 1/Fire alarm bell_floor 1	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Chuông tầng 2/Fire alarm bell_floor 2	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Chuông tầng 3/Fire alarm bell_floor 3	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đèn tầng 1/Fire alarm beacon_floor 1	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đèn tầng 2/Fire alarm beacon_floor 2	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đèn tầng 3/Fire alarm beacon_floor 3	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Nút nhấn báo cháy tầng 1/Conventional Break Glass_floor 1	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Nút nhấn báo cháy tầng 2/Conventional Break Glass_floor 2	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Nút nhấn báo cháy tầng 3/Conventional Break Glass_floor 3	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
	Trạm điện SS01/Substaion 01	Hộp nối/Terminal	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đầu báo khói/Addressable photoelectric smoker detector	11	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Mô đun đầu ra cho chuông đèn	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Chuông/Fire alarm bell	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đèn báo /Fire alarm beacon	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Nút nhấn báo cháy/Glass for manual call Point	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	

## MAINTENANCE LIST OF FIRE ALARM SYSTEM

Add	Khu vực/Area	Tên thiết bị/Name	Số lượng/Quantity	Nội dung công việc/Detail of Work	Ghi chú/Remark
2	Trạm điện SS02/Substation 02	Tủ điều khiển báo cháy 4 kênh FC1104 A/Fire Alarm control cabinet 04 chanel FC1104 A	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đầu báo cháy phòng điều khiển/Addressable photoelectric smoker detector	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đầu báo cháy trong trạm điện/Addressable photoelectric smoker detector	8	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Chuông/Fire alarm bell	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đèn báo /Fire alarm beacon	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Nút nhấn báo cháy/Glass for manual call Point	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
3	Trạm điện SS03/Substation 03	Hộp nối/Terminal	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đầu báo khói/Addressable photoelectric smoker detector	8	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Mô đun đầu ra cho chuông đèn/Output module	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Chuông/Fire alarm bell	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đèn báo /Fire alarm beacon	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Nút nhấn báo cháy/Glass for manual call Point	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
4	Trạm điện SS04/Substation 04	Hộp nối/Terminal	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đầu báo khói/Addressable photoelectric smoker detector	9	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Mô đun đầu ra cho chuông đèn/Output module	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Chuông/Fire alarm bell	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đèn báo /Fire alarm beacon	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Nút nhấn báo cháy/Glass for manual call Point	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	

## MAINTENANCE LIST OF FIRE ALARM SYSTEM

Add	Khu vực/Area	Tên thiết bị/Name	Số lượng/Quantity	Nội dung công việc/Detail of Work	Ghi chú/Remark
5	Trạm điện SS05/Substation 05	Hộp nối/Terminal	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đầu báo khói/Addressable photoelectric smoker detector	21	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Mô đun đầu ra cho chuông đèn/Output module	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Chuông/Fire alarm bell	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đèn báo /Fire alarm beacon	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Nút nhấn báo cháy/Glass for manual call Point	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
6	Trạm điện SS06/Substation 06	Hộp nối/Terminal	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đầu báo khói/Addressable photoelectric smoker detector	18	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Mô đun đầu ra cho chuông đèn/Output module	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Chuông/Fire alarm bell	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đèn báo /Fire alarm beacon	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Nút nhấn báo cháy/Glass for manual call Point	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
7	Trạm điện SS07/Substation 07	Hộp nối/Terminal	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đầu báo khói/Addressable photoelectric smoker detector	8	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Mô đun đầu ra cho chuông đèn/Output module	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Chuông/Fire alarm bell	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đèn báo /Fire alarm beacon	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Nút nhấn báo cháy/Glass for manual call Point	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	

## MAINTENANCE LIST OF FIRE ALARM SYSTEM

Add	Khu vực/Area	Tên thiết bị/Name	Số lượng/Quantity	Nội dung công việc/Detail of Work	Ghi chú/Remark
8	Trạm điện SS08/Substation 08	Hộp nối/Terminal	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đầu báo khói/Addressable photoelectric smoker detector	8	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Mô đun đầu ra cho chuông đèn/Output module	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Chuông/Fire alarm bell	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đèn báo /Fire alarm beacon	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Nút nhấn báo cháy/Glass for manual call Point	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
9	Trạm điện SS09/Substation 09	Hộp nối/Terminal	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đầu báo khói/Addressable photoelectric smoker detector	7	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Mô đun đầu ra cho chuông đèn/Output module	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Chuông/Fire alarm bell	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đèn báo /Fire alarm beacon	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Nút nhấn báo cháy/Glass for manual call Point	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
10	Trạm điện SS10/Substation 10	Hộp nối/Terminal	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đầu báo khói/Addressable photoelectric smoker detector	6	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Mô đun đầu ra cho chuông đèn/Output module	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Chuông/Fire alarm bell	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đèn báo /Fire alarm beacon	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Nút nhấn báo cháy/Glass for manual call Point	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	

## MAINTENANCE LIST OF FIRE ALARM SYSTEM

Add	Khu vực/Area	Tên thiết bị/Name	Số lượng/Quantity	Nội dung công việc/Detail of Work	Ghi chú/Remark
11	Trạm điện SS11/Substation 11	Tủ điều khiển báo cháy 4 kênh FC1104 A/Fire Alarm control cabinet 04 chanel FC1104 A	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đầu báo cháy phòng điều khiển/Addressable photoelectric smoker detector	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đầu báo cháy trong trạm điện/Addressable photoelectric smoker detector	12	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Chuông/Fire alarm bell	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đèn báo /Fire alarm beacon	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Nút nhấn báo cháy/Glass for manual call Point	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
12	Trạm dầu/Oil station	Hộp nối/Terminal	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đầu báo khói/Addressable photoelectric smoker detector	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Mô đun đầu ra cho chuông đèn/Output module	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Mô đun đầu vào hệ thống chữa cháy/Output module	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Chuông/Fire alarm bell	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đèn báo /Fire alarm beacon	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Nút nhấn báo cháy/Glass for manual call Point	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
13	PHÒNG CHỨA VỎ BAO/Packing area	Hộp nối/Terminal	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đầu báo khói/Addressable photoelectric smoker detector	8	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Mô đun đầu ra cho chuông đèn/Output module	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Chuông/Fire alarm bell	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đèn báo /Fire alarm beacon	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Nút nhấn báo cháy/Glass for manual call Point	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	

## MAINTENANCE LIST OF FIRE ALARM SYSTEM

Add	Khu vực/Area	Tên thiết bị/Name	Số lượng/Quantity	Nội dung công việc/Detail of Work	Ghi chú/Remark
14	Trạm máy phát dự phòng/Gen set station	Hộp nối/Terminal	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đầu báo khói/Addressable photoelectric smoker detector	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Mô đun đầu ra cho chuông đèn/Output module	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Chuông/Fire alarm bell	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đèn báo /Fire alarm beacon	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
15	Trạm bơm cứu hỏa/water pump	Máy bơm điện/Pump	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Máy bơm Dầu/Pump	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Máy bơm bù/Pump	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
16	Tủ báo cháy trạm 110Kv/Fire alarm cabinet at 110kv station	Tủ điều khiển báo cháy 4 kênh FC1104 A/Fire Alarm control cabinet 04 chanel FC1104 A	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đầu báo cháy Tầng 1/Addressable photoelectric smoker detector_floor 1	3	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đầu báo cháy Tầng 2/Addressable photoelectric smoker detector_floor 2	8	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Chuông/Fire alarm bell	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đèn báo /Fire alarm beacon	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Nút ấn báo cháy//Glass for manual call Point	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
16	Tủ báo cháy Kho /Fire alarm cabinet at warehouse	Tủ điều khiển báo cháy 4 kênh FC1104 A/Fire Alarm control cabinet 04 chanel FC1104 A	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Đầu báo cháy/Addressable photoelectric smoker detector	10	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Chuông/Fire alarm bell	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	

## MAINTENANCE LIST OF FIRE ALARM SYSTEM

Add	Khu vực/Area	Tên thiết bị/Name	Số lượng/Quantity	Nội dung công việc/Detail of Work	Ghi chú/Remark
		Đèn báo /Fire alarm beacon	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	
		Nút ấn báo cháy//Glass for manual call Point	1	Vệ sinh kiểm tra/Clean and check Function	